

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 44/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия
№ 96 имени В.П. Астафьева»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 28 мая 2018 года № 44 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 05.06.2018 г. по 11 ч. 00 мин. 21.06.2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Саянская, 7, совместно с директором МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» Бреус Евгенией Валерьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 20.02.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010.	02.12.2019	

2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.	ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС от 20.06.2003 № 323.	02.12.2019	
3	Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	02.12.2019	
4	Пожарные шкафы ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 выполнены из горючего материала (дерево) и не соответствуют требованиям НПБ 151-2000, ГОСТ 12.4.009-83.	ст.107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. № 79; п. 2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882	02.12.2019	
5	Состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли потеряло свои защитные свойства, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций № 136/17 от 11.07.2017 года.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.12 г	02.12.2019	
6	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –	02.12.2019	

	противопожарной преграде, разделяющей помещение костюмерной от актового зала.	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
7	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение библиотеки от коридора.	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	02.12.2019	
8	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение инвентарной от спортивного зала.	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	02.12.2019	
9	Кабинет преподавателя в мастерской не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	02.12.2019	
10	Спортивный зал не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	02.12.2019	
11	В помещениях склада на 1 этаже, костюмерной, книгохранилища, лыжной базы (пожароопасные помещения) эксплуатируется электрооборудование (светильники, розетки) без средств пожаровзрывозащиты.	ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.12.2019	
12	В помещении оружейной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников.	п. 42 (в) Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	02.12.2019	
13	Ширина эвакуационных выходов с 1, 2, 3 этажей младшего блока на запасную лестничную клетку, являющейся эвакуационной, менее нормативной 1,2 м и составляет 0,8	п. 33 «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.	02.12.2019	

	м.	8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
14	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ст.151 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карabanова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


"21" июня 2018 года



Карabanова К.А.
(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Бреус Евгения Валерьевна –
директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
(должность, фамилия, инициалы)

"21" июня 2018 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(место составления акта)

21 июня 2018 г.
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Ленина, 54, кабинет 213

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 44

По адресу/адресам:
Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 7
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 28 мая 2018 г № 44 о
проведении плановой \ выездной проверки юридического лица
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 имени В.П.
Астафьева»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:
«05» июня 2018 г с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«08» июня 2018 г с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«21» июня 2018 г с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 часов

Акт составлен:
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

ознакомлена с распоряжением о проведении проверки и ей вручена копия распоряжения
 05 июня 2018 года в 10 час.00 мин 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Карабанова Ксения Александровна – инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

управление ФПС России № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ
 проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору
 указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период проверки проведен с работниками МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий.

При проведении плановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
1.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 20.02.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010.	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
2.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. Основание: ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П.

	3.9 НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС от 20.06.2003 № 323.	Астафьева»
3.	Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний. Основание: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
4.	Пожарные шкафы ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 выполнены из горючего материала (дерево) и не соответствуют требованиям НПБ 151-2000, ГОСТ 12.4.009-83. Основание: ст.107 Федерального закона роит 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. № 79; п. 2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
5.	Состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли потеряло свои защитные свойства, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций № 136/17 от 11.07.2017 года. Основание: п. 21 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
6.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение костюмерной от актового зала. Основание: ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
7.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение библиотеки от коридора. Основание: ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
8.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение инвентарной от спортивного зала. Основание: ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

	7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	
9.	Кабинет преподавателя в мастерской не защищен автоматической пожарной сигнализацией. Основание: п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
10.	Спортивный зал не защищен автоматической пожарной сигнализацией. Основание: п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
11.	В помещениях склада на 1 этаже, костюмерной, книгохранилища, лыжной базы (пожароопасные помещения) эксплуатируется электрооборудование (светильники, розетки) без средств пожаровзрывозащиты. Основание: ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
12.	В помещении оружейной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников. Основание: п. 42 (в) Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
13.	Ширина эвакуационных выходов с 1, 2, 3 этажей младшего блока на запасную лестничную клетку, являющейся эвакуационной, менее нормативной 1,2 м и составляет 0,8 м. Основание: п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
14.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели. Основание: ст.151 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ксенья

(подпись проверяющего)

Ксенья

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Объяснение лица, на которого возлагается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 1 л.
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.06.2018 № 44/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Карабанова Ксения Александровна, инспектор ОФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» - государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по
пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)



Ксенья

(подпись)

**С актом проверки ознакомлен,
акт со всеми приложениями получил:**

Бреус Евгения Валерьевна – директор МБОУ
«Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

