

Общие сведения

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева".

Сокращенное наименование: МБОУ "Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева".

Юр. Адрес: 662970, Красноярский край, город Железногорск, Саянская улица, 7.

Факт. адрес: 662970, Красноярский край, город Железногорск, Саянская улица, 7.

Контактные данные: тел. +7(3919)724354, e-mail: gym96@mail.ru.

Форма собственности: Муниципальная.

Вид деятельности: Среднее образование.

Реквизиты: ОГРН – 1022401406048; ИНН – 2452016497 ; КПП – 245201001.

Руководство: Директор МБОУ "Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева" – Бреус Евгения Валерьевна, действует на основании устава, утвержденного главным управлением образования администрации города Красноярска от 27.11.2014;

МБОУ "Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева" находится в отдельно стоящем здании по адресу: 662970, Красноярский край, город Железногорск, Саянская улица, 7, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23.01.2008 серия 24ЕЗ № 759902.

Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования.

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2018Т-386 от 01.01.2018;

Акты разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 01.01.2018;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 3514/18 от 01.01.2018;

Акт разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 01.01.2018;

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: ХВС: МКТ-32, № 20115656909; ГВС: ВСКМ 90-32, № 424228073;
- Тепловая энергия: ВСКМ 90-32, № 424228073;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 02.06.2015; ГВС: Акт № б/н от 01.12.2017;
- Тепловая энергия: Акт № б/н от 01.12.2017;
- Периодическая проверка узла учета тепловой энергии: Акт № б/н от 01.12.2017;
- Периодическая проверка прибора учета холодного водоснабжения: Акт № б/н от 02.06.2015;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: от 2017г.;

Энергетическое обследование: Проведено, октябрь, 2011;

Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «СибирьЭлектро», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»;

Энергетический паспорт: № ЭП-048-2012-37.

Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года.

Электротехническая часть.

Краткая техническая характеристика электроустановок

Электротехническая часть

1. Ответственным за электрохозяйство МБОУ гимназия № 96 назначен зам. директора по АХЧ Юркина Любовь Ивановна. (IV гр. до 1000В от 04.12.2017г.), заместитель ответственного за электрохозяйство преподаватель ОБЖ Кузнецов Александр Александрович (II гр. до 1000В от 04.12.2017г соответствующая группа по электробезопасности не присвоена). Приказ о назначении №65/пд от 30.04.2018г.
2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется на основании контракта №18 от 09.01.2018г. с ООО «Меридиан НТ».

Краткая характеристика электрооборудования:

1. Установленная мощность: $P_{у}=0,385$ МВт. Технические условия на электроснабжение выданы МП «Горэлектросеть» ЗАТО Железнодорожск №88-24/1969 от 30.09.2004г.
2. Электроснабжение потребителя электрической энергии осуществляется от ТП - 156 6/0,4кВ Железнодорожского филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКО») кабельными линиями 0,4кВ от рубильников №2 1СШ и №14 2СШ до ВРУ-0,4кВ гимназии 2 КЛ-0,4кВ по 2 ААБ-1(3x120+1x70)мм², L=130м.
3. Акт разграничения и эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности электросетей №б/н выдан МП «Горэлектросеть» 17.11.2004г. приложение №5.
4. Схемы электроснабжения, не пересмотрены и не утверждены в установленном порядке.
5. Категория по надёжности электроснабжения - II (вторая).
6. Протяжённость ВЛ-0,4 кВ – нет. КЛ-0,4кВ – нет.
7. Количество и мощность подстанций 10/0,4 кВ, находящихся на балансе учреждения – нет.
8. Договор электроснабжения №10418 от 31.12.2017г. заключен МБОУ гимназия №96 с ПАО «Красноярскэнергосбыт». Потребления электроэнергии за 2017г.-110,6МВт*ч.
9. Приборы учета электроэнергии установлены в ВРУ-0,4кВ потребителя:

Таблица

№ п/п	Назначение	Тип	Завод. №	Дата ГП	Ток (А)	Кл.т.
1	Ввод №1	Меркурий 233 т\т, Т-0,66	05379841	II-2010г.	5 600/5	0,5S 0,5
2	Вввод №2	Меркурий 233 т\т, Т-0,66	05379800	II-2010г.	5 600/5	0,5S 0,5

10. Акт приёмки в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии №05-08-09/2229 от 02.11.2010г.
11. Источников резервного электропитания (малых электростанции) в МБОУ гимназия №96 нет.
12. Испытания изоляции электропроводки и электрооборудования проводились ЭТЛ ООО «РусЭнергоСтрой». Технический отчёт №7516 от 17.05.2018г. Свидетельство о регистрации ЭТЛ №440 выдано 13.10.2015г. Енисейским управлением Ростехнадзора.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:


Таблица 2

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, НТД требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо допустившее нарушения
1.	Не назначен заместитель лица ответственного за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности в электроустановках до 1000 Вольт, прошедший проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.3, п.1.2.7, п.1.4.28. ПЛ, п.5.2, п.8.2	МБОУ гимназия №96
2.	Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте электротехническому персоналу ООО «Меридиан НТ» не проведён.	ПОТ ЭЭ, п.46.4. ПТЭЭП, п.1.7.9. ПЛ, п.40.1.	МБОУ гимназия №96
3.	Электрические схемы не пересмотрены и не утверждены лицом ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2года).	ПТЭЭП, п.1.8.4, п.1.8.5. ПЛ, п.7.4	МБОУ гимназия №96
4.	График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен, осмотр не проводится.	ПТЭЭП, п.2.7.9. ПЛ, п.174.1	МБОУ гимназия №96
5.	Не проводится технические освидетельствования электрооборудования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования.	ПТЭЭП, п.1.6.7. ПЛ, п.39.2	МБОУ гимназия №96
6.	Не выполнена отделка полов помещения электрощитовой, для предотвращения образования цементной пыли.	ПТЭЭП, п.2.2.10. ПЛ, п.72	МБОУ гимназия №96
7.	Открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой не окрашены в чёрный цвет.	ПТЭЭП, п.2.7.6. ПЛ, п.173.	МБОУ гимназия №96
8.	Внутренняя часть электрощита ЩУ-1 не очищена от пыли и мусора.	ПТЭЭП, п.2.2.17. ПЛ, п.79.	МБОУ гимназия №96 (устранено в ходе проверки)
9.	Отсутствует соединение заземляющим проводником корпуса мойки для крупной посуды с системой уравнивания потенциалов в кухни.	ПТЭЭП, п.2.7.4. ПЛ, п.172.1.	МБОУ гимназия №96
10.	Отсутствует соединение заземляющим проводником корпуса ванны для мелкой посуды с системой уравнивания потенциалов в кухни.	ПТЭЭП, п.2.7.4. ПЛ, п.172.1.	МБОУ гимназия №96
11.	Свободный доступ к ШР-1, ЩР-1А в кухни затруднён, загорожен посторонними предметами.	ПТЭЭП, п.2.2.17. ПЛ, п.79.	МБОУ гимназия №96 (устранено в ходе проверки)

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.
2. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н.
3. ПЛ /Приложение N 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года N 557.
4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена.


_____ А.И. Лошакова
(подпись проверяющего)




_____ Е.В. Бреус
(подпись уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: предписание № 11/097-Э

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике


(подпись)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
А.И. Лошакова 456


(подпись)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
В.В. Елисеев 114

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ "Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева" _____ Е.В. Бреус
(подпись)

21.06.2018

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/097-Э

Законному представителю
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №96 им. В.П. Астафьева»

(полное наименование юридического лица)

662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул.

Саянская, 7.

(место нахождения юридического лица)

« 21 » июня 2018г.
(дата составления предписания)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеевым Владимиром Васильевичем в период с 1 июня по 21 июня 2018года на основании распоряжения №1574-р/кр от 11.05.2018г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №96 им. В.П. Астафьева». Проверка проведена в присутствии директора МБОУ гимназия №96 Бреус Евгении Валерьевны.

ОГРН №1022401406048, ИНН/КПП 2452016497/245201001, юридический адрес: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, 7.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарушений при проверке технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №96 им. В.П. Астафьева» №11/097/1574-р/кр/2018 от 21.06.2018г. на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по

экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №349.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен заместитель лица ответственного за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности в электроустановках до 1000 Вольт, прошедший проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.3, п.1.2.7, п.1.4.28. ПЛ, п.5.2, п.8.2	28.02.2019г.
2.	Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте электротехническому персоналу ООО «Меридиан НТ» не проведён.	ПОТ ЭЭ, п.46.4. ПТЭЭП, п.1.7.9. ПЛ, п.40.1.	28.02.2019г.
3.	Электрические схемы не пересмотрены и не утверждены лицом ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2года).	ПТЭЭП, п.1.8.4, п.1.8.5. ПЛ, п.7.4	28.02.2019г.
4.	График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен, осмотр не проводится.	ПТЭЭП, п.2.7.9. ПЛ, п.174.1	28.02.2019г.
5.	Не проводится технические освидетельствования электрооборудования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования.	ПТЭЭП, п.1.6.7. ПЛ, п.39.2	28.02.2019г.
6.	Не выполнена отделка полов помещения электрощитовой, для предотвращения образования цементной пыли.	ПТЭЭП, п.2.2.10. ПЛ, п.72	28.02.2019г.
7.	Открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой не окрашены в чёрный цвет.	ПТЭЭП, п.2.7.6. ПЛ, п.173.	28.02.2019г.
8.	Отсутствует соединение заземляющим проводником корпуса мойки для крупной посуды с системой уравнивания потенциалов в кухне.	ПТЭЭП, п.2.7.4. ПЛ, п.172.1.	28.02.2019г.
9.	Отсутствует соединение заземляющим проводником корпуса ванны для мелкой посуды с системой уравнивания потенциалов в кухне.	ПТЭЭП, п.2.7.4. ПЛ, п.172.1.	28.02.2019г.

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:

№ п/п	Полное название нормативного документа
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации 13.01.2003г. №6 (ПТЭЭП).
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с изменениями от 19.02.2016г., утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г., № 328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013г., рег. № 30593 (ПОТ ЭЭ).
3.	Проверочный лист (список контрольных вопросов), приложение № 4к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года № 557 (ПЛ).

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МБОУ гимназия №96 Бреус Е.В.

« 21 » июня 2018г.

(Должность, Ф.И.О, дата)


(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


Лицо вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Елисеев В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

114


(подпись)


Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Директор МБОУ гимназия №96 Бреус Е.В.

« 21 » июня 2018г.

(Должность, Ф.И.О, дата)




(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.