

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 176/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия
№ 96 имени В.П. Астафьева»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 09 декабря 2019 года № 176 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. 12.12.2019 г. по 11 ч. 00 мин. 20.12.2019 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Саянская, 7, совместно с директором МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» Бреус Евгенией Валерьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 20.02.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010.	01.10.2021	

2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.	ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС от 20.06.2003 № 323.	01.10.2021	
3	Пожарные шкафы ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 выполнены из горючего материала (дерево) и не соответствуют требованиям НПБ 151-2000, ГОСТ 12.4.009-83.	ст.107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. № 79; п. 2.5.3 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882	01.10.2021	
4	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение костюмерной от актового зала.	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.10.2021	
5	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение библиотеки от коридора.	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-	01.10.2021	

		97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
6	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение инвентарной от спортивного зала.	ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица № 23, таблица № 24, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.10.2021	
7	Кабинет преподавателя в мастерской не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	01.10.2021	
8	Спортивный зал не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*	01.10.2021	
9	В помещениях склада на 1 этаже, костюмерной, книгохранилища, лыжной базы (пожароопасные помещения) эксплуатируется электрооборудование (светильники, розетки) без средств пожаровзрывозащиты.	ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2021	
10	В помещении оружейной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников.	п. 42 (в) Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	01.10.2021	
11	Ширина эвакуационных выходов с 1, 2, 3 этажей младшего блока на запасную лестничную клетку, являющейся эвакуационной, менее нормативной 1,2 м и составляет 0,8 м.	п. 33 «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2021	
12	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ст.151 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"20" декабря 2019 года



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Бреус Евгения Валерьевна –
директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева»
(должность, фамилия, инициалы)

"20" декабря 2019 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)